

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шарыпово, Шарыповскому  
Ужурскому районам, Красноярский край, город Шарыпово, микрорайон № 1, дом № 4, помеще-  
ние № 102. E-mail: ogpn00@mail.ru Тел/факс (39153)27-9-87  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 60/1/1-2**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Холмогорская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Холмогорская СОШ), младший блок.**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Шарыпово, Шарыповского района по пожарному надзору Д. А. Майорова от 07.07.2020 года № 60, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 22 июля 2020 года, с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 11 августа 2020 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Шарыпово, Шарыповского и ужурского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Савельевым Дмитрием Владимировичем здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Холмогорская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Холмогорская СОШ), младший блок расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, ул. Центральная, 16/1 совместно с директором МБОУ Холмогорской СОШ Кузнецовым Сергеем Владимировичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвовавших в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
60/1/1	В здании МБОУ Холмогорской СОШ, расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, ул. Центральная, 16/1 план эвакуации на первом этаже не обеспечивает соот-	Пункт 31 проверочного листа нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на	30.07.2021



	<p>ветствующей понятной информацией находящихся в здании людей с тем, чтобы они могли организованно эвакуироваться из любого места (не правильно размещён на стене).</p>	<p>объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.</p> <p>На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.</p> <p><i>ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля</i></p> <p>Дата введения 2010-07-01</p> <p>1 Область применения</p> <p>Настоящий стандарт распространяется на фотолюминесцентные эвакуационные системы (далее - ФЭС) и элементы системы, в том числе планы эвакуации, устанавливает требования к ФЭС, процессам ее проектирования, монтажа и технического обслуживания.</p> <p>4.1 ФЭС должна обеспечивать соответствующей понятной информацией находящихся в здании людей с тем, чтобы они могли организованно эвакуироваться из любого места.</p>	
60/1/2	<p>В здании МБОУ Холмогорской СОШ, расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, ул. Центральная, 16/1 не обеспечено хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	<p>Пункт 21 проверочного листа нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».</p> <p>61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и</p>	30.07.2021

системы противопожарной защиты объекта.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Шарыпово,

Шарыповского и Ужурского районов

по пожарному надзору Савельев Д. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

«11» 08 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«11» 08 2020 г.

И.о. директора Талканин Е.С.

(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору