



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 15/019-Э

02 марта 2021 г.
(дата составления предписания)

Законному представителю,
директору Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Холмогорская средняя общеобразовательная
школа

Кузнецову Сергею Владимировичу
(полное наименование юридического лица)

662328, Россия, Красноярский край,
Шарыповский район, с. Холмогорское,
ул. Центральная, д. 16
(место нахождения юридического лица)

Мною, государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Шпеттер Оксаной Владимировной, в период с 10 по 12 марта 2021 г., на основании распоряжения заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Герман П.Я. от 20.02.2021. № РП-361-718-о была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Холмогорская средняя общеобразовательная школа (ИНН 2459016785, КПП 245901001, ОГРН 1092459000402, юридический адрес: 662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, ул. Центральная, д. 16) с целью проверки выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами №№ 1-14 ранее выданного предписания № 15/141-Э/2 от 11.10.2019, срок исполнения которых истек 10.09.2020.

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений, зафиксированных в акте проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Холмогорская средняя общеобразовательная школа от 12.03.2021 № 15/019/РП-361-718-о/2021 на основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019 № 13

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Холмогорская средняя общеобразовательная школа:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Устранить выявленные нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал, осуществляющий эксплуатацию электроустановок до 1000В. Договор на эксплуатацию со специализированной организацией не заключен.	п. 1.2.1 ПТЭЭП	20.09.2021

Нормативная документация:

1. ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч.1 КоАП РФ.


Предписание выдал:

Государственный инспектор

Западного территориального отдела

Енисейского управления Ростехнадзора

Должность



Шпеттер - 12.03.2021
Подпись, дата, личный штамп

Шпеттер О.В.

Ф.И.О

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 2 листах получил:

Законный представитель юридического лица, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Холмогорская средняя общеобразовательная школа Кузнецов Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, должность лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

МП



12 марта 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе в ознакомления с предписанием и отказе от подписи:

Нет

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям должны быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.